



Hersteller Konformitätserklärung

für

Produkt

Identifikation:

Modell/Typ: **R-5** Beginn der CE Kennzeichnung: **2020**

Kategorie **Rauchwarnmelder für**
(Beschreibung): **Wohngebäude**

Marke: **Gloria**

Hersteller: **GLORIA GmbH.**
Diestedder Str. 39,
59329 Wadersloh, DE

EU-Vertreter: **--**

Betreffend	EMC	RoHS	CPR
Ein Muster vom Produkt wurde getestet durch:	Hersteller	Dongguan Fyretics Co., Ltd. No. 1, Rongwen Road, Changan, Dongguan, Guangdong, China 523842	AFNOR Certification, 11, rue Francis de PressenséFR-93571 La Plaine Saint-Denis Cedex, France
Referenz des Testberichts	CEQP_R-5_2020-11-04		AFNOR Zertifikat – 0333, Typprüfung durchgeführt, die Erstinspektion des Herstellungsbetriebs und der werkseigenen Produktionskontrolle mit laufender Überwachungsbeurteilung und Genehmigung der werkseigenen Produktionskontrolle nach System 1 und Ausstellung einer Bescheinigung über die Leistungsbeständigkeit: 0333-CPR-292165-1.
angewandte Standards	EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 EN 50130-4:2011	EN IEC 63000:2018	EN 14604:2005+AC:2008

Einschränkungen bei der Inbetriebnahme / Anforderungen für die Genehmigung der Verwendung

Nichtzutreffend Keine

Mittel der Konformität

Wir erklären unter unserer alleinigen Verantwortung, dass dieses Produkt mit den Richtlinien Konform ist 93/68/EEC (Markierung), 2014/30/EU (EMC), 305/2011 (CPR) und 2011/65/EU (RoHS), geändert durch 2015/863 und 2017/2102, dass die grundlegenden Anforderungen und alle anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinien auf der Grundlage von Prüfergebnissen unter Verwendung harmonisierter Normen in Übereinstimmung mit den genannten Richtlinien erfüllt werden.

Modell Liste (Liste aller Produktvarianten oder Modelle, für die diese Erklärung gültig ist)

Modell	Beschreibung
R-5	Batterie betriebener PE Rauchwarnmelder

Unterzeichnet für und im Namen von GLORIA GmbH, Diestedder Str. 39, D-59329 Wadersloh:

Wadersloh, 10.11.2020

i.V.

Jürgen Petermann
Produktmanager